

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 023/03

**RILASCIATO ALLA DITTA:
MP INFISSI SRL**

PROVE ESEGUITE:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)

TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)

RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 6,80 M

SUPERFICIE TOTALE: 1,94 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

SERIE COMPACT

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 7A

RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 023/03 DEL 26/02/03 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.

REGGIO EMILIA, 26/02/03

Tested by **CONSORZIO
LEGNOLEGNO**